


Erratalijst C2008

- P 88 Tabel - rij 'Keuken' - kolom 'Bemeubelbaarheidscriteria':
'fornuis 60 cm, afzetzone links of rechts ≥ 60 cm' vervangen door 'fornuis 60 cm, afzetzone links en rechts ≥ 30 cm'
- P 91 Puntje 'Bij de uitsprong van een luifel ...' vervangen door 'Bij de uitsprong van een luifel of de overkraging van een bovenliggend terras of galerij zal de uitstekende oppervlakte (45°-regel ten opzichte van raamhoogte) bij die van de vloeroppervlakte van het lokaal worden gevoegd en wordt een grotere raamoppervlakte geëist'
- P 108 Sinds 1 maart 2010 is de nieuwe Verordening Toegankelijkheid van toepassing. Waar deze Verordening in tegenspraak is met de C2008 gelden de eisen van de Verordening. Voor zaken waarover de Verordening geen uitspraken doet, blijven de eisen van de C2008 gelden.
De VMSW werkt aan een update van het  - hoofdstuk 6 Aanpasbaar en aangepast bouwen, waarin de eisen van de Verordening verwerkt zullen zijn. Zodra deze update ter beschikking is, zal deze gepubliceerd worden op www.vmsw.be
- P 162 Opgelet: regelgeving EPB is aangepast voor projecten waarvan de stedenbouwkundige vergunning na 1 januari 2010 aangevraagd wordt. Dit betekent dat in de tabel op pagina 162 de energieprestatie-eis voor de categorie nieuwbouw en aanverwanten E80 wordt
- P 163 Opgelet: regelgeving EPB is aangepast voor projecten waarvan de stedenbouwkundige vergunning na 1 januari 2010 aangevraagd wordt. Dit betekent dat in de tabel op pagina 163 de maximale U-waarde voor buitenwanden 0,4 W/m²K wordt
- P 179 De bouwdetails zijn opgemaakt door de Onderzoeksgroep bouwfysica van de Universiteit Gent en ter beschikking van het BELSPO-project gesteld
- P 183 Onderste tabel: '<'-tekens moeten '>'-tekens zijn
- P 186 Rookmelders: Decreet van 09.05.2008 is vervangen door het Decreet van 08.05.2009. Wijzigingen zijn te raadplegen op www.vmsw.be > Professionelen > ABC > C2008
- P 230 Tabel Ventilatiegebieten vervangen door onderstaande gecorrigeerde tabel:

VENTILATIEDEBIETEN				
RUIMTE	minimaal	nominaal (1)	toegestane begrenzing	
	m ³ /h			
Woonkamer	75	A x 3,6	150	
Slaapkamer Studeerkamer Speelkamer	25		72	
Gesloten keuken Badkamer (+ wc) Wasplaats Droogplaats Analoge ruimte	50		75	
Gangen Daghal Nachthal Analoge doorgangruimte in de woning	-		-	
Open keuken	75		75	
Wc	-		25	-
Gemeenschappelijke gangen of trappenhuisen	1/2 volume/h		-	-

(1) A = vloeroppervlak in m² gemeten op het niveau van de vloer
Bron: NBN D 50-001 en EPB-regelgeving

- P 231 'Afvoer uit 'natte' ruimten zoals keuken, badkamer, toilet, wasplaats, ... via zo verticaal mogelijke kanalen en uitmondend nabij (< 50 cm) en boven (> 50 cm) de nok (of dakopstand)
Hellend dak ($\gamma > 23^\circ$) : $h = 0.5 + 0.16 * (\gamma - 23) * a'$
Toevoegen bij formule: h = bovendakse hoogte van afvoerkanaal; a = afstand van afvoerkanaal tot nok
- P 266 Schema: 'werkbronnen/stocklijsten' vervangen door 'werkbonnen/stocklijsten'. 'impact sociale huisvesting' moet los van lijn staan. De lijn moet 'werkbonnen/stocklijsten' verbinden met 'boekhouding'